



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): обл. Липецкая, г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 10

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): Общее образование (Начальное образование, основное общее образование, среднее общее образование, общеобразовательная деятельность)

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 5361,4 кв. м.

- часть здания _____ этажей (или помещение на _____ этаже),
_____ кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 12301 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование):
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №38 г.Липецка

Адрес места нахождения организации: обл. Липецкая, г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 10

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): Оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная)
муниципальная собственность

Административно-территориальная подведомственность (муниципальная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Департамент образования администрации города Липецка
обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56, корп. А

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: Общеобразовательная

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 654 посещаемость, 600 пропускная способность

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.

проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте _____

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети _____

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха К, О, Г, С, У

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта (предусмотренные пунктом 11 | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта |
|-------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | Предусмотреть места для автотранспортных средств для инвалидов; оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м., установить указатели направления движения |
| 2 | сменные кресла-коляски | отсутствуют |
| 3 | адаптированные лифты | отсутствуют |
| 4 | поручни | предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни с двух сторон на нормативной высоте, установить тактильную полосу перед маршем, предусмотреть наличие тактильной полосы |
| 5 | пандусы | предусмотреть установку внутренних пандусов |
| 6 | подъемные платформы (аппарели) | предусмотреть подъемник для инвалидов |
| 7 | раздвижные двери | Предусмотреть раздвижные двери во входной группе |
| 8 | доступные входные группы | снизить высоту порога до 1,4 см |

| | | |
|----|---|---|
| | | <p>установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам, установить нескользкое покрытие, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., обеспечить одинаковую геометрию ступеней, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, оборудовать пандус, установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам, установить нескользкое покрытие, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., обеспечить одинаковую геометрию ступеней, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей</p> |
| 9 | доступные санитарно-гигиенические помещения | <p>снизить высоту порога до 1,4 см., оборудовать кабину для инвалидов, установить опорные поручни</p> |
| 10 | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | <p>снизить высоту порога до 2,5 см., увеличить дверной проем до 90 см.; предусмотреть наличие тактильной полосы, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни с двух сторон, установить тактильную полосу перед маршем,</p> |
| 11 | надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | <p>увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см., уменьшить высоту средств информации до 160 см., установить указатели, пиктограммы, оборудовать</p> |

| | | |
|----|---|--|
| | | <p>помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы и маяки, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации о предоставлении услуги, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением по высоте(АВ), оборудовать помещение текстофоном (текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением на высоте 80 см (В)</p> |
| 12 | <p>дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне</p> | <p>увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см., уменьшить высоту средств информации до 160 см., установить указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы и маяки, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации о предоставлении услуги, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением по высоте(АВ), оборудовать помещение текстофоном (текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением на высоте 80 см (В)</p> |
| 13 | <p>дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией</p> | <p>оборудовать кресла с подключением слухового аппарата(не менее 1)</p> |

| | | |
|----|------|--|
| 14 | иные | |
|----|------|--|

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

| N п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги (предусмотренные пунктом 12) | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги |
|-------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Отсутствует, предусмотреть при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне |
| 2 | обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | Предоставить оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий |
| 3 | проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | Провести инструктирование или обучение сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг |
| 4 | наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | нет |
| 5 | предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации | предоставляется |
| 6 | предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | нет |

| | | |
|----|--|-----|
| 7 | соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов | нет |
| 8 | обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | нет |
| 9 | наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | нет |
| 10 | адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | нет |
| 11 | обеспечение предоставления услуг тьютора | нет |
| 12 | иные | |

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

| N п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*> | Сроки |
|----------|--|-------|
| 1 | | |

| N п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*> | Сроки |
|----------|---|---|
| 1 | Модернизировать требуется зону «Территория, прилегающая к зданию», а именно: оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м., установить указатели направления движения; | При наличии финансирования 2020-2025 год. |
| 2 | Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: снизить высоту порога до 1,4 см., установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам. установить нескользкое покрытие. | При наличии финансирования 2020-2025 год |

| | | |
|---|---|--|
| | <p>уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., обеспечить одинаковую геометрию ступеней, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, оборудовать пандус, установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам, установить нескользкое покрытие, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., обеспечить одинаковую геометрию ступеней, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей;</p> | |
| 3 | <p>Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно: предусмотреть наличие тактильных направляющих, сделать контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, предусмотреть наличие тактильных направляющих, сделать контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, предусмотреть наличие тактильных направляющих, сделать контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей;</p> | <p>При наличии финансирования 2020-2025 год</p> |
| 4 | <p>Модернизировать требуется зону «Зона целевого назначения», а именно: увеличить дверной проем до 90 см., увеличить дверной проем до 90 см., снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см.;</p> | <p>При наличии финансирования 2020 – 2023год</p> |
| 5 | <p>Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно: снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см., оборудовать кабину для инвалидов, установить опорные поручни, снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см., оборудовать кабину для инвалидов, установить опорные поручни, снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см., оборудовать кабину для инвалидов, установить опорные поручни;</p> | <p>При наличии финансирования 2020 – 2022год</p> |
| 6 | <p>Модернизировать требуется зону «Помещения для питания», а именно: снизить высоту порога до 1,4 см.;</p> | <p>При наличии финансирования 2022-2025год</p> |
| 7 | <p>Модернизировать требуется зону «Помещения</p> | <p>При наличии финансирования 2022 – 2027год</p> |

культурно-массового обслуживания», а именно: предусматривать не менее 5% кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания;
 Модернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникации», а именно: уменьшить высоту размещения надписей до 1,6 м., установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см(В), оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата по высоте(АВ), оборудовать помещение текстофоном(текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами

<*> С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.

Руководитель рабочей группы _____
 (Должность, Ф.И.О.)

В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов Григорьев _____
 (Должность, Ф.И.О.)

Парафосов В.В.

(Должность, Ф.И.О.)

Представители организации, расположенной на объекте Зам. директора _____
 (Должность, Ф.И.О.)

И.А. Колесова Иванова Зам. директора по АХЧ Иванов И.И.
 (Должность, Ф.И.О.)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20 ____ г.
 (протокол № _____)
 Комиссией (название) _____

Обследование выполнено ИП Суханова Марина Сергеевна

ИП Суханова М.С. _____

